

CONFORMITEITSATTEST
voor MAZOUTRESERVOIRS

VDB MAZOUT BVBA
G. GEZELLELAAN 111
2870 PUURS

UITGEVOERD IN OPDRACHT:
BRANDSTOFFEN VDVREKEN

Tel 03/889.30.24
Fax 03/889.17.57
RPR Mechelen
BTW BE 0448.903.330

VAN DE VREKEN
MOORSTRAAT 83
2870 BREENDONK

03/8865259

Erkenningsnr. SV01537

Adres reservoir
Inhoud tank
Ondergronds/Bovengronds
Nummer Reservoir

MOORSTRAAT 83
3000
OND STAAL

BREENDONK

1. Mazouttank kleiner dan 5000 liter voor verwarming van een gebouw

Datum vorige controle 16/05/2011
Datum controle tank 10/10/2018

Controles

Visuele controle vd toebehoren	X
Overvulbeveiligingssysteem	X
Controle aanwezigheid water/slib	X
Lekdetectiesysteem	
certificaat vorige controle	X
Meting potentiaalverschil	
Visuele controle buitenwand	
Ultrasoon dichtheidstest	X

Verdere exploitatie toegelaten tot 10/10/2023
Verdere exploitatie niet toegelaten

Bijzondere opmerkingen

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus
VANDENBUSSCHE GUY

Naam & handtekening klant